

YPATINGOJO STATINIO STATYBOS RANGOVŲ ATESTAVIMO EKSPERTŲ NUOTOLINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2025 m. birželio 18 d.

Vilnius

Eil. Nr.	Posėdžio laikas	Skunde nurodytas rangovas	Nagrinėjamas raštas	Rašte minimas objektas, statybos dalyvis ir trumpa pažeidimo esmė
1	09:00 – 09:30	UAB „Biokona“ (KA Nr. 8550)	2024-02-04 raštas	2024-02-04 gautas pareiškėjo raštas (dokumentų valdymo informacinėje sistemoje DBSIS reg. 2025-02-04 Nr. G-467-(4.4E)), kuriame pranešama, kad „<...> UAB „Biokona“ <...> kaip generalinis rangovas vykdė „Magistralinio dujotiekio tinklą, įrengiant naują uždarymo įtaisų aikštelę (MD atšaka į Manikūnų BAM, uždarymo įtaisai Nr. 1-I, Nr. 1-II), Manikūnų k., Pasvalio r. sav. statybos projektą Nr. 2022-23, neturint tam reikalingo atestato <...>“.
2	09:30 – 10:00	UAB „Ukmergės statyba“ (KA Nr. 214)	2024-10-23 UAB „Mano Būstas Neris“ raštas Nr. MBN-RS-25-8302	2025-02-27 gautas UAB „Mano Būstas Neris“ raštą Nr. MBN-RS-25-8302 (dokumentų valdymo bendrojoje informacinėje sistemoje DBSIS reg. 2025-03-07, Nr. G-966-(14.3E)), kuriame nurodoma, kad: „<...> Informuojame, kad 2024-05-23 Administratoriaus įgaliotų darbuotojų atliktos apžiūros metu, buvo nustatyti UAB „Ukmergės statyba“ atliktų darbų trūkumai, kurie išryškėjo garantiniu laikotarpiu. Priedame minėtos apžiūros akto kopiją. Pažymime, kad UAB „Ukmergės statyba“ yra įpareigota iki 2025-03-06 pašalinti garantiniu laikotarpiu išryškėjusius darbų defektus. Papildomai pažymime, kad artėjant defektų pašalinimo terminui, patiksliname apžiūros akto 1.2 punkte pažymėtų defektų pašalinimo būdą, kuris spręstų dalies butų vandens pratekėjimo ir pelėsio plitimo priežastis <...>“.
3.	10:00 – 10:30	UAB „Sąlytis“ (KA Nr. 7512)	2024-10-23 UAB „Sąlytis“ prašymas	2024-10-23 UAB „Sąlytis“ prašymas (DVIS reg. 2024-10-24, Nr. G-4729-(8.1Mr)), kuriame nurodo, kad: „<...> Prašome skubos tvarka atnaujinti UAB „Sąlytis“ atestatą. Įmonė dirba stabiliai, skolų Sodrai bei VMI neturi. Pastabų iš VDI nėra. Prašome pateikti mums dokumentų sąrašą, kurį mes turime Jums pristatyti savo kvalifikacijai įrodyti, kad ypatingojo statinio statybos rangovas tinkamai įvykdė SSVA reikalavimą ir atitinka Statybos įstatymo 18 str. 3 d. nurodytus kvalifikacinius reikalavimus <...>“.
4.	10:30 – 11:00	UAB „Alvora“ (KA Nr. 415)	2023-05-30 VERT raštas Nr. R2-(KA)	2023-05-30 VERT raštas Nr. R2-(KA), kuriame nurodyta, kad: „<...> Patikrinimą vykdžiusi komisija (toliau - Tikrinimo komisija) vykdė Dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotyje Išlandžių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. ir Jauniūnų technologinėje aikštelėje, Širvintų r. sav. sumontuotų statybos produktų markiravimo atitiktimo nurodytiems sertifikatuose patikrinimą. Įvertinus patikrinimui atsitiktine tvarka atrinktas 24 jungiamąsias dalis, t. y. taisyklingus trišakius, alkūnes, vamzdžius, antvamzdžius, akles, indukcinės alkūnes, sumontuotas statinyje ir Bendrovės pateiktus dokumentus (sertifikatus), nustatyta, kad šių dalių žymėjimas neatitinka sertifikatuose

				<i>nurodytų pavyzdžių: skiriasi gamintojo ženklas, sertifikate įrašyta plieno markė, kuri nenurodyta standarte EN 10253-2:2007, ant jungiamosios dalies papildomas užrašas TYPE B, ant jungiamosios dalies įrašai užnešti ne kalimo būdu, skiriasi šriftai, matomos akivaizdžios šlifavimo žymės, ant jungiamosios dalies matoma suvirinimo siūlė, o sertifikate šio žymens nėra. Bendrovė nepateikė jokių papildomų duomenų ar dokumentų, iš kurių galima būtų nustatyti tiesioginį ryšį tarp dujotiekyje sumontuotų jungiamųjų dalių ir jos pateiktų sertifikatų. Visi statybos techniniame pase esantys sertifikatai neturi tikrumą patvirtinančių žymų Techniniame projekte nurodyta, kad medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pademonstruoti Užsakovui jam priimtina forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Statybos produktų (gminių ir medžiagų) pavyzdžiai ir pagrindiniai įrengimai turi būti suderinti su užsakovu, projekto rengėjais ir atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Tikrinimo komisijai Bendrovė jokių medžiagų patikrinimo ir patvirtinimo dokumentų nepateikė.<...> “</i>
--	--	--	--	--

Darbotvarkę parengė:
Priežiūros padalinio specialistė
Greta Milevska